



# Arcidiocesi di Milano

CURIA ARCIVESCOVILE

Avvocatura

## **Indicazione per l'uso degli impianti di riscaldamento**

*Milano, 15 ottobre 2020*

Anche durante la stagione invernale, è necessario favorire il ricambio dell'aria sia delle chiese che degli ambienti dell'oratorio (aule di catechismo; bar; saloni parrocchiali...), specie prima e dopo celebrazioni, incontri e riunioni. Mentre queste si svolgono è necessario lasciare almeno socchiusa qualche porta e/o finestra.

Per gli impianti di riscaldamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. Se ciò non fosse possibile è comunque consentito farli funzionare. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Per questo e per stabilire la periodicità della necessaria pulizia dei filtri è bene rivolgersi a un tecnico.